

CITTA' DI FASANO
SEGRETARIA GENERALE
15 APR. 2013
ARRIVO



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E
LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Servizio Lavori Pubblici
Ufficio Sismico e Geologico

Rob. Conventi

Regione Puglia
Lavori Pubblici

UO: Segreteria Generale - Lavori Pubblici

AOO_064
09/04/2013 - 0015147
Protocollo: Uscita



Ufficio Tecnico
Pianificazione e Gestione del Territorio
Comune di FASANO
72015 FASANO (BR)

Spett.le Consorzio proprietari comparto n.21
Rappr. Legale Scianaro Giovanni
Viale San Donato, 3
72010 FASANO (BR)

Oggetto: **art. 89 D.P.R. n° 380/01** – Piano di lottizzazione comparto n.21 di Fasano. Ditta:
Scianaro.

Con riferimento alla richiesta di parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n° 380/01 sul piano di lottizzazione in oggetto, trasmesso da codesta Amministrazione in allegato alla nota prot. 22092 del 02.07.2012, acquisita a questo protocollo al n. 32671 del 13.07.2012 e la documentazione integrativa, pervenuta al protocollo di questo Servizio alla nota n.7664 del 22.02.2013, questo Ufficio viste:

- 1) la "Relazione Geologica Geotecnica" e sismica a firma della dott. Geol. Alessandro Donnalioia iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Regione Puglia al n° 113 e redatta in conformità al punto 6.2.1 delle D.M. 14/01/2008, dalla quale si evince un valore $V_{s30} > 800 \text{ m/s}$, pari a 2400 m/s, quindi il sottosuolo dell'area di indagine è riferibile alla **categoria A** di cui alla tabella n. 3.2.II del D.M. 14 gennaio 2008;
- 2) le cartografie WebGis relative ai vincoli, aggiornate alle nuove perimetrazioni del marzo 2013, da cui si evince che l'area interessata non ricade tra quelle perimetrate a rischio idrogeologico individuate nel P.A.I. Puglia;
- 3) presa visione della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia (F. 457);

si esprime parere FAVOREVOLE esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata, con l'osservanza puntuale delle indicazioni riportate nelle conclusioni della relazione del citato professionista.

Bari, 09.04.2013

Ing. Guarnini
20/04/2013

A.P. "Referente rischio sismico"
(ing. Angelo Lobefaro)

Stella

9/4/2013
20.04.2013

Comune di Fasano	
N. Protocollo	0013869/2013
Data Protocollo	17/04/2013
Smistamento	DIR.05.02.IN
Classificazione	VI - 3

Info

Tel [+39] 080.5407775

Fax [+39] 080.5407775

Mail : ufficio.sismicoegeologico@regione.puglia.it

Web

www.regione.puglia.it